

機器番号	系	統	用途	型式	風量 m ³ /Hr	番手	静圧 mmAq	動 力 50HZ kw			付 属 品	設 置 場 所	台数	備 考
								1°-100°(W)	1°-200°	3°-200°				
SF-101	機 械 室	給 気	片吸込シロコ		10500	3½	12			2.2		1階機械室(1)	1	夫吊
SF-102	電 気 室	"	"		5000	2½	13			0.75		〃	1	〃
SF-103	E L V 機 械 室	"	"		1000	121	8			0.2	消音BOX付	1階予備室	1	〃
SF-201	プ ール 天 井	〃	〃		3500	2504	10			0.4	〃	2階プール天井(2)	1	〃
EF-101	機 械 室	排 気	片吸込シロコ		8300	3	12			1.5		1階機械室(1)	1	天吊
EF-102	電 気 室	"	"		5000	2½	13			1.5		〃	1	〃
EF-103	便所(2)・シャワー室	〃	〃		2550	2001	9			0.75	消音BOX付	1階便所(2)	1	〃
EF-104	便 所 (1)	〃	〃		1100	122	9			0.4	〃	1階便所(1)	1	〃
EF-105	E L V 機 械 室	〃	〃		1000	122	8			0.4	〃	1階ELV機械室	1	〃
EF-106	便 所 (3)	〃	〃		800	121	8			0.2	〃	1階便所(3)	1	〃
EF-201	便 所 (4)	〃	〃		1100	122	9			0.4	〃	2階便所(4)	1	〃
C F - 1	プール用倉庫	排 気	天 井 扇		550		5	74.5					1	参考型番 VD-23Z5
C F - 2	医 務 室	"	"		550		5	74.5					1	〃 〃
C F - 3	更衣室(男)	"	"		350		5	56					1	〃 VD-20Z5B2
C F - 4	更衣室(女)	"	"		350		5	56					1	〃 〃
C F - 5	シャワー室(男)	"	"		250		5	35					1	〃 〃
C F - 6	シャワー室(女)	"	"		250		5	35					1	〃 〃
C F - 7	一 般 倉 庫	"	"		200		6	35					1	〃 〃
C F - 8	倉 庫	"	"		200		6	35					1	〃 〃
C F - 9	監 視 室	"	"		180		5	35					1	〃 〃
C F - 10	予 備 室	"	"		200		5	35					1	〃 〃
C F - 11	倉 庫 (1)	"	"		200		5	35					1	〃 〃
C F - 12	倉 庫 (2)	"	"		450		5	74.5					1	〃 VD-23Z52
C F - 13	機 械 室 (4)	"	"		500		5	74.5					1	〃 〃

[illegible]

機器番号	型 式	容 量 ℓ	寸 法 mm	仕 様	設 置 場 所	数 量	備 考
TE-1	開方式	200	600×600×650 ^H		屋上	1	
TE-2	開方式	200	600×600×650 ^H		屋上	1	

機器番号	寸 法	圧 力	付 属 品	設置場所	台 数	備 考
	φmm × Lmm	mm				
HH - 1	250 × 1720	50		1階機械室	1	
HHH - 1	250 × 1390	50		1階機械室	1	
RA - 1	100 × 1650	—		1階機械室	1	
RA - 2	100 × 900	—		2階機械室	1	
RA - 3	100 × 750	—		1階機械室	1	

工事名	八王子市中央地域体育館・温水プール(仮称) 空気調和設備工事		八王子市建設部建築課		平成 9 年 3 月	9
図名	機 器 表 (2)		表	係	主	係
縮 尺	NO SCALE		尺	図	註	面
設計者	株式会社 東畑建築事務所		一般建築士 第 24615 号 藤 田		図面番号	M-5