

平成30年7月2日

市有公共施設におけるコンクリートブロック塀の 調査点検結果について

平成30年6月18日から実施していました、市が所有する全てのコンクリートブロック塀について調査点検結果が判明しましたので、下記のとおりお知らせします。

建築基準法施行令に適合しない高さが2.2mを超えるものについては迅速に撤去等の対応を行い、1.2mを超える2.2m以下の不適合施設についても、計画的に改修等の対応を行っていきます。

記

1 2.2mを超えるコンクリートブロック塀が判明した施設 … 21施設

(1) 学校以外の公共施設 … 8施設

学校以外の公共施設	補修センター・こども科学館・川口児童館・緑町霊園 甲の原霊園・(旧)保健センター西寺方分室・北野事務所 滝ガ原運動場管理棟
-----------	---

(2) 平成30年6月26日に公表した学校分 … 13校

小学校 (8校)	第二小学校・第五小学校・第九小学校・柵田小学校 上壱分方小学校・元木小学校・川口小学校・東浅川小学校
中学校 (5校)	第二中学校・第四中学校・第六中学校・柵田中学校 檜原中学校

2 上記以外の不適合のコンクリートブロック塀が判明した施設 … 34施設

(1) 学校以外の公共施設…14施設

庁舎関係 (2施設)	元八王子事務所・横山事務所
文化・生涯学習施設 (1施設)	いちようホール第一駐車場
コミュニティ施設 (4施設)	長房市民センター・戸吹会館・万町会館・明神会館
産業振興施設 (1施設)	恩方農村環境改善センター
子育て支援施設 (4施設)	恩方保育園・石川保育園・多賀保育園・静教保育園
福祉施設 (2施設)	上野町高齢者交流施設・心身障害者福祉センター

(2) 平成30年6月26日に公表した学校分…20校

小学校 (17校)	第一小学校・第三小学校・第四小学校・第六小学校 第八小学校・第十小学校・中野北小学校・横山第一小学校 横山第二小学校・散田小学校・元八王子小学校 元八王子東小学校・陶鎔小学校・檜原小学校・由井第三小学校 浅川小学校・由木東小学校
中学校 (3校)	第一中学校・由井中学校・陵南中学校

<問い合わせ>

財務部建築課長 柳

TEL042-620-7285