

太枠内をご記入ください

令和4年〇月〇日

八王子市まちなみ整備部
建築指導課長 様

所有者（管理者がいる場合は管理者）

住所	東京都八王子市元本郷町 〇丁目〇番〇号
氏名	〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇
電話番号	〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇

改善完了報告書

下記のとおり改善について完了しましたので、報告します。

記

整理番号	024-〇〇-〇〇〇〇
建物名称	〇〇〇〇ビル
建物所在地	八王子市元本郷町〇丁目〇番〇号

調査項目	指摘事項	改善の概要	改善完了日
避難施設等 (4)廊下	廊下に物品あり	廊下に設置されている物品を 移動した。	令和4年〇月 〇日
避難施設等 (41)その他の 設備等	非常用照明不点灯	非常用照明装置を取り替え た。	令和4年〇月 〇日

定期調査報告書の調査
項目及び番号を記入し
てください。要正事項(既存不適合を除く)
は全て記入してください。一部
のみの改善は受理できません。改善が完全に
終了した日を記
入してください。

〔特定建築物定期調査報告〕

(担当：八王子市まちなみ整備部建築指導課 監察担当)