

耐震診断結果一覧表(中学校 体育館)

番号	学校名	診断値(Is値)		診断年度	工事年度
		補強前	補強後		
1	第一中				新耐震基準
2	第二中				新耐震基準
3	第三中	0.00	0.79	H19	H22
4	第四中				新耐震基準
5	第五中				〃
6	第六中				〃
7	第七中				〃
8	ひよどり山中	0.31	1.15	H21・22	H25
9	甲ノ原中	0.18	1.34	H18	H22
10	石川中				新耐震基準
11	横山中				〃
12	長房中	0.41	0.71	H20	H25
13	館中	0.31	1.01	H21・22	H25
14	桐田中	0.23	0.78	H21・22	H24
15	元八王子中				新耐震基準
16	四谷中	0.45	0.71	H20	H25
17	横川中	0.27	0.93	H21・22	H23
18	城山中				新耐震基準
19	恩方中	0.35	0.79	H20	H24
20	川口中	0.10	0.74	H19	H24
21	檜原中	0.45	0.72	H20	H25
22	加住中	0.45	0.72	H20	H25
23	由井中	0.21	0.79	H19	H22
24	打越中	0.16	0.83	H21・22	H24
25	みなみ野中				新耐震基準
26	七国中				〃
27	浅川中	0.22	0.76	H21・22	H24
28	陵南中				新耐震基準
29	由木中	0.41	0.77	H21・22	H25
30	松が谷中	0.41	0.77	H21・22	H25
31	中山中	0.24	0.87	H21・22	H23
32	南大沢中				新耐震基準
33	宮上中				〃
34	別所中				〃
35	上柚木中				〃
36	松木中				〃
37	鏡水中				〃
38	高尾山学園	0.31	1.01	H21・22	H25