

記入例

旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票

調査日時： 令和7年4月1日 午後 1時
 調査者氏名： ○○ ○○

調査日時、調査者の氏名を記入

I) 建築物の概要

- 1. 建築物の所有者： ○○ ○○
- 2. 建築物所在地： 八王子市 ○○町○丁目○番○号
- 3. 階数： 1階建て

各項目に該当する場合は、チェック欄に✓を記入

II) 前提条件の確認 (いずれも必須)

木造住宅である	✓
昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した	✓

※ 2項目のうち両方又はどちらか一方に該当しない場合は本診断の対象外となります

III) 一見して倒壊の危険性があると判断できる項目
 (1以上ある場合は倒壊の危険性がある)

各項目に該当する場合は、チェック欄に✓を記入
 ※各項目の例示は下表を参照してください。
 ※✓を付けた場合は該当する箇所の写真を添付してください

建物全体	全体又は一部に崩壊がある	
	全体又は一部に傾斜や変形がある	
地盤・基礎	地盤沈下が生じている	
	基礎がコンクリート以外（玉石、石積み、ブロック等）である	
	基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる	✓
老朽・腐朽	柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある	
	柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽が見られる	
	柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損が見られる	

※ ✓を付けた場合は該当する箇所の写真を添付してください

IV) 壁の割合

一見して倒壊の危険性があると判断できない場合でも、壁の割合が0.8未満である場合は、倒壊の危険性があると判断できるものとする。

※ 「III) 一見して倒壊の危険性があると判断できる項目」において1つ以上の該当がある場合は記入不要

※ この計算は2階建て以下の住宅の場合に実施可能、3階建て以上の住宅は他の方法で診断してください

方向	(イ) 壁の長さ (m)	(ロ) 建物面積 (㎡)	(ハ) イ/ロ	(ニ) 必要値	(ホ) 壁の割合 八/二
X	27.5	75.00	0.37	0.20	1.85
Y	20.0	75.00	0.27	0.20	1.35

Ⅲ) 一見して倒壊の危険性があると判断できる項目（例示）

箇所	項目	例
建物全体	全体又は一部に崩壊がある	<ul style="list-style-type: none"> ・建物全体が崩壊・落階している ・屋根や外壁の一部が脱落している ・柱が折れている ・外壁に亀裂や穴が生じている
	全体又は一部に変形がある	<ul style="list-style-type: none"> ・建物全体が傾いている ・棟がうねっている ・軒先が垂れている ・柱や壁が傾いている ・床に起伏がある
地盤・基礎	地盤沈下が生じている	<ul style="list-style-type: none"> ・土地の沈下や建物の沈下が見られる
	基礎がコンクリート以外（玉石、石積み、ブロック等）である	<ul style="list-style-type: none"> ・基礎が玉石、石積み、ブロック、レンガ等である
	基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる	<ul style="list-style-type: none"> ・基礎がひび割れている ・基礎の一部が欠けている ・鉄筋の露出や鉄筋のさび汁が見られる
老朽・腐朽	柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある	<ul style="list-style-type: none"> ・部材が食害されている（特に床下や小屋裏等の暗くて多湿な箇所を確認） ・白蟻の巣がある ・部材に虫がわいている
	柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽が見られる	<ul style="list-style-type: none"> ・部材が湿気等により腐っている ・部材にカビが生えている
	柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損が見られる	<ul style="list-style-type: none"> ・部材に穴がある ・部材が欠けている ・部材に亀裂が見られる


※上記の項目において、該当する項目が1つ以上ある場合、倒壊の危険性があると判断されます。

IV)壁の割合 記入用紙

壁の長さの計測

壁の長さを計測して記入してください。

- ・ 1cmで1mとして記入してください。
- ・ 5mm方眼です。
- ・ 計測した長さをそのわきに記入してください。
- ・ 窓、ふすま、障子、ドアなどの開口部は記入不要です。
- ・ 2階建ての場合は1階部分のみ記入してください。



(イ) 壁の長さの合計

① X(横)方向

①
27.5 m

② Y(縦)方向

②
20.0 m

①②のうち小さいほうを記入してください。

イ
20.0 m

(ロ) 面積を入力してください

ロ
75.00 m²

(ハ) 単位面積あたりの壁の長さ

$$\text{イ } 20.0 \div \text{ロ } 75.00 = \text{ハ } 0.27$$

(ニ) 必要な壁の長さを下の表から該当するものを選んで記入してください。

ニ
0.20 m

下の表から該当するものを選んで記入してください。

階数 屋根の種類	平屋	2階建
軽い屋根 (鉄板葺・石綿板 葺・スレート葺等)	0.20	0.52
重い屋根 (かや葺・瓦葺等)	0.27	0.59

(ホ) 壁の割合

$$\text{ハ } 0.27 \div \text{ニ } 0.20 = \text{ホ } 1.35$$

ホ < 0.8の時
倒壊の危険性
あり