

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果〔民間建築物〕

平成30年3月29日(公表)  
八王子市

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、公表します。

【病院又は診療所】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
					$I_s/I_{SO}$		$C_{TU}S_D$		内容	実施時期	
1	医療法人社団KNI 北原リハビリテーション病院	左入町461番地	病院	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{SO}$	0.526	$C_{TU}S_D$	0.402			

【百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
					$I_s/I_{SO}$		$C_{TU}S_D$		内容	実施時期	
1	村内ファニチャーアクセス八王子本店	左入町787番地	物品販売業を営む店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{SO}$	0.531	$C_{TU}S_D$	0.320			
2	株式会社ダイエー西八王子店(烏山西八ビル)	千人町2-13-3	店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{SO}$	1.013	$C_{TU}S_D$	0.61	耐震改修	平成27年1月着工 平成27年3月完了	
3	ユニカ八王子ビル	既存棟	中町7番地2	店舗	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	$I_s/I_{SO}$	0.503	$C_{TU}S_D$	0.31		
		増築棟	中町7番地1、2	店舗	5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)	$I_s/I_{SO}$	0.35	$C_T S_D$	0.21		

【公衆浴場】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
					$I_s/I_{SO}$		$C_{TU}S_D$		内容	実施時期	
1	グランド東京八王子ビル	中町2-1	公衆浴場	5-4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)	$I_s/I_{SO}$	1.01	$C_{TU}S_D$	0.47	耐震改修	平成7年12月着工 平成8年8月完了	

【幼稚園又は小学校等】

	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
										内容	実施時期	
1	学校法人東京聖徳学園 多摩中央幼稚園		鹿島1	幼稚園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}$	0.88	$C_{TU}S_D$	0.64			
2	帝京八王子中学校・高等学校本館	1~5階	上川町3395-3	中学校	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}$	1.13	$C_{TU}S_D$	0.69			
		6階			3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版)	$I_s$	0.26	q	1.06	耐震改修	平成19年7月着工 平成19年9月完了	