

調査日	事業所名	経営主体	事業種別	指摘事項の有無	指摘内容分類		指摘内容	改善状況
5月8日	はっちROOM	(個人立)	ベビーホテル	有	非常災害に対する措置	非常口の設置	災害等非常時における2方向の避難経路が確保されていない。	
					保育室を2階以上に設ける場合の条件	保育室が3階の場合の条件	乳幼児の避難に適した施設又は設備が設けられていない。	
5月10日	ことりの家	(個人立)	ベビーホテル	有	非常災害に対する措置	非常口の設置	災害等非常時における2方向の避難経路が確保されていない。	
					保育室を2階以上に設ける場合の条件	保育室が3階の場合の条件	乳幼児の避難に適した施設又は設備が設けられていない。	
					備える帳簿	職員に関する書類等の整備	帳簿等の整備が不十分である。	
5月14日	ママカフェ MAHALOHA	(個人立)	ベビーホテル	無				
5月16日	八王子エンゼルホーム	株式会社チャイルドタイム	その他	無				
5月21日	りとる・えんじえる	合同会社りとる・えんじえる	ベビーホテル	有	非常災害に対する措置	非常口の設置	非常口が1か所のみである。	
5月21日	キッズスペースドリーム	一般社団法人どりーむ	その他	無				
5月22日	八王子こどもの家	(個人立)	その他	無				
5月22日	八王子みなみ野雲母保育園	株式会社モード・プランニング・ジャパン	その他	無				
5月23日	ルカ保育園	(個人立)	その他	無				
5月28日	特定非営利活動法人いなりもり保育園	特定非営利活動法人いなりもり保育園	その他	無				
5月28日	東京ウエストインターナショナルスクール幼稚部	株式会社くにたちキッズインターナショナル	その他	無				
5月28日	ココファン・ナーサリー 八王子南館	株式会社学研ココファン・ナーサリー	その他	無				
5月28日	子育てサポートきのこルーム	(個人立)	ベビーホテル	無				
5月30日	にこにこ保育ルーム	(個人立)	ベビーホテル	有	非常災害に対する措置	非常口の設置	非常口が1か所のみである。	
5月30日	バディスポーツ幼児園八王子東	株式会社バディ企画研究所	その他	無				
5月31日	ことのは保育園	ことのは・子育てはあと株式会社	ベビーホテル	有	非常災害に対する措置	非常口の設置	非常口が1か所のみであり、災害等非常時における2方向の避難経路も確保されていない。	
					保育室を2階以上に設ける場合の条件	保育室が2階の場合の条件	児童の避難に適した構造の施設又は設備が設けられていない。	
6月13日	小さな保育ルームパンピ	(個人立)	ベビーホテル	有	非常災害に対する措置	非常口の設置	非常口が1か所のみである。	○
					利用者への情報提供	施設及びサービスに関する内容の掲示	施設及びサービスに関する内容が掲示されていない。	