八王子市
HACHIOJI CITY
ニュースリリース

令和８年（２０２６年）１０月２１日
市民部　市民課長　水越　０４２－６２０－７２３１
市民活動推進部　協働推進課長　伊東　０４２－６２０－７４０１
福祉部　高齢者支援担当課長　太田　０４２－６２０－７２４４

由木東事務所・由木東市民センターにおける停電について

令和８年（２０２６年）１０月２１日（水）、市内で停電が発生しました。原因は、市が管理する変電設備（高圧開閉器）の損傷によるものです。該当地域の皆さまに、ご迷惑・ご不便をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

１　停電の現状・経緯

（１）　発生場所

大塚・鹿島・東中野・松が谷（約９６０軒）

※多摩市の一部（愛宕一丁目・落川・豊ヶ丘二丁目・和田三丁目・和田）でも、数分程度の停電が発生しました。

（２）　発生日時

令和８年１０月２１日（水）午前2時１４分

※写真提供可

変電設備（高圧開閉器）

（３）　復旧日時

同　　午前４時２６分

※ただし、（４）の施設をのぞく。

（４）現在も停電している施設　※同じ建物内にある４施設

由木東事務所（鹿島１１１番地１）

併設　高齢者あんしん相談センター由木東

八王子まるごとサポートセンター由木東

由木東市民センター

※窓口業務を含めたサービスがご利用いただけない状況となっており、市民の皆さまにご不便をおかけしております。このことは、市民の皆さまに既に周知を行っております。

（５）停電の原因

由木東事務所敷地内の引込電柱上部に設置している変電設備(高圧開閉器・２０１１年製)の損傷

（６）停電に至る経緯

令和８年１０月４日（日）

市が、当該施設の電気事業法に基づく自家用電気工作物の点検を実施した。点検業者から「敷地内の引込電柱の上部に設置している変電設備（高圧開閉器）が損傷している」という口頭報告を受けた。

令和８年10月６日（火）

点検業者から報告書を受領した。

令和８年10月６日（火）～

修繕工事に向け、現地調査を行い、修繕方法の検討等、契約に向けた調整を実施していた。

次頁へ続く

令和８年10月２１日（水）
変電設備（高圧開閉器）を原因とする停電が発生した。

２ 経済産業省への報告

波及事故のため、本日、経済産業省に本件についての一報を入れました。
３０日以内に、必要な報告を行ってまいります。

【波及事故とは】
高圧受電設備などで起きた事故が原因で、電力会社からの同一配電線に接続されている地域一帯を停電させてしまう事故のこと。

※なお、東京電力に確認したところ、利用者からの苦情や問い合わせは、１０月２１日（水）午後６時現在、入っていないとのことです。

３ 今後の市の対応

（１）変電設備（高圧開閉器）の工事
令和８年１０月２４日（土）に、変電設備（高圧開閉器）の緊急工事を実施します。
各施設の利用再開については決定次第、ホームページや SNS によりお知らせいたします。

（2）市民サービスの継続について
休館している事務所等の代替となる近隣施設は次のとおりで、市民にご案内しております。
・事務所 ： 由木事務所及び南大沢事務所
・市民センター ：由木中央市民センター及び南大沢市民センター
・高齢者あんしん相談センター ： 電話による相談対応（０４２－６８９－６０７０）
・八王子まるごとサポートセンター ： 八王子まるごとサポートセンター由木

（3） 再発防止策について
市施設内の変電設備（高圧開閉器）の速やかな一斉点検を行うとともに、施設管理者向けの研修を実施し、再発防止に努めてまいります。

【市長コメント】
本日、市の由木東事務所が原因となり、近隣の多摩市及び八王子市において停電が発生いたしました。
この停電により、両市民の皆様の日常生活はもとより、社会経済など多方面にわたり多大なる御不便と御迷惑をお掛けしましたことを八王子の市政の責任者として心より深くお詫び申し上げます。
今回の事故は、市民の皆様の安全と安心を担うべき行政施設が原因となって引き起こしたものであり、極めて重く受け止めております。一刻も早い全面復旧に向けて全力で取り組むとともに、二度とこのような事態を発生させないよう、全庁を挙げて再発防止策を講じます。
多摩市民及び八王子市民の皆様には多大なる御迷惑をお掛けしましたことを重ねて深くお詫び申し上げますとともに、由木東事務所の復旧まで御理解と御協力を頂けますようお願い申し上げます。

令和８年10月21日 八王子市長 初宿 和夫