

八王子市甲の原体育館 空調機フィルター 一覧表

空調機名称	負荷名称	型式	枚数	備考
AHU101-1	1階ホール系統	VZ-90-28V	3	610×610×295 2枚
		VZ-90-56F	2	305×610×295 2枚 610×305×295 1枚
AHU101-2	1階ホール系統	VZ-90-28V	2	610×610×295 2枚
		VZ-90-56F	2	305×610×295 2枚
AHU102-1	1階プール系統	VZ-90-56F	4	プレ 500×150×15×2枚 2組 メイン 610×610×295 4組
AHU102-2	1階プール系統	VZ-90-56F	4	プレ 500×150×15×2枚 2組 メイン 610×610×295 4組
AH103	1階更衣室系統	VZ-90-56F	2	610×610×295 1枚 610×305×295 1枚
AHU201-1	2階第1体育室系統	VZ-90-56F	4	プレ 750×350×15×1枚2組 メイン 610×610×295×4枚(プレ付)
AHU201-2	2階第1体育室系統	VZ-90-56F	4	プレ 750×350×15×1枚2組 メイン 610×610×295×4枚(プレ付)
AHU201-3	2階第1体育室系統	VZ-90-56F	4	プレ 750×350×15×1枚2組 メイン 610×610×295×4枚(プレ付)
AHU201-4	2階第1体育室系統	VZ-90-28V	1	プレ 750×350×15×1枚2組 メイン 610×610×295×4枚(プレ付) 610×305×295×1枚(プレ付) 305×610×295×1枚(プレ付)
AHU201-5	2階第1体育室系統	VZ-90-28V	1	プレ 750×350×15×1枚2組 メイン 610×610×295×4枚(プレ付) 610×305×295×1枚(プレ付) 305×610×295×1枚(プレ付)
AHU202	2階第2体育室系統	VZ-90-56F	2	
FCU	第3体育室	不明	4	
	女子更衣室		1	
	男子更衣室		1	
	会議室		2	
PAC	事務室		2	
	医務室		1	