資料３－３

甲の原体育館　修繕実績一覧（平成30年度）　単位:円

NO.	項　目	金　額
1	屋上配管等修繕	993,600
2	電気子時計修繕(1Fロビー壁掛け子時計)	21,600
3	プール採暖室内ベンチ追加(1脚)修繕	27,000
4	制御バックアップ用バッテリー交換修繕	106,920
5	採暖室壁修繕	86,940
6	貯湯槽プラグ修繕	237,600
7	障害者トイレ修繕	35,920
8	券売機前照明修繕	23,760
9	プールトイレ他衛生関係修繕	54,000
10	屋上配管等追加修繕	345,600
11	災害時優先電話(兼FAX)更新修繕	35,344
12	プール更衣室扇風機(男女各2台)設置修繕	110,160
13	第3体育室LED修繕	799,200
14	プール廊下天井修繕	376,488
15	西側通路境界石他修繕	344,520
16	貯湯槽ボルトナット腐食修繕	55,080
17	冷却塔薬品修繕	194,400
18	プールAHU102-2, IDC交換修繕	194,400
19	プール監視室エアコン修繕	45,360
20	消防煙感知器交換修繕	270,000
21	RF冷却塔導電率計修繕	151,200
22	空調機等ベアリング修繕	291,600
23	プール強制シャワー修繕	61,560
24	プール男子更衣室空調アネモ修繕	118,800
25	台風25号災害修繕(駐輪場屋根、駐車場天井)	99,900
26	第2体育室空調機モーター修繕	237,600
27	受水槽給水電磁弁修繕	124,200
28	ボイラー電気関係部品修繕	410,400
29	第3体育室前廊下LED修繕	97,200
30	プール内スピーカー修繕	156,600
31	2F男子和式トイレ水漏れ修繕	12,322
32	水栓２箇所修繕(プール女子トイレ洗面、１F女子トイレ洗面)	20,498
33	水栓等３箇所修繕(男子1F・2Fトイレ洗面、１F女子洋式便器レバー)	31,698
34	非常用スピーカー修繕	66,960
35	プールろ過P吐出配管等修繕	334,800
36	プール放送用マイク交換修繕	23,289
37	ボイラーガス遮断弁修繕	723,600
38	一般開放用卓球ネット・ネットサポート修繕	29,808
39	プールダイヤマット修繕	108,000
40	館内40W型LED修繕	102,600
	合計	7,560,527