資料３－１

# 甲の原体育館　修繕実績一覧　（平成28年度）　単位：円

| NO. | 項　目 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 | 第1体育室用ワイヤレスマイクロフォン2本不具合修繕 | 63,720 |
| 2 | CT-1冷却塔水処理剤薬品投入装置レジオネラ属菌対策修繕 | 265,680 |
| 3 | プール採暖室ドア修繕 | 27,864 |
| 4 | プール内放送用マイクロフォン交換修繕 | 26,460 |
| 5 | 停電電源装置バッテリー（SUA750）交換修繕 | 28,620 |
| 6 | プール天井修繕 | 48,168 |
| 7 | プール補給水弁配管漏水修繕 | 228960 |
| 8 | 各トイレ内水石鹸入れ30ヶ所破損修繕 | 66,960 |
| 9 | 冷却塔上水配管蛇口不具合修繕 | 77,760 |
| 10 | ワイヤレスアンプ故障及び修復不能による取替え修繕（プール教室用） | 107,000 |
| 11 | 1F機械室天井電気室用排気ファン及び2F機械室プール空調機ベアリング等不具合修繕 | 160,920 |
| 12 | ボイラー送風機モーター等各種部品不具合修繕 | 853,200 |
| 13 | バドミントン支柱6組12本スライドフック等破損交換修繕 | 174,960 |
| 14 | 1階女子トイレ出入口扉取手破損修繕 | 70,200 |
| 15 | 2階男子トイレ大便器流水レバー破損修繕 | 15,033 |
| 16 | プールサイド12箇所排煙窓装置不具合修繕 | 1,242,000 |
| 17 | プール昇温ポンプ（PHW－3）不具合修繕 | 1,036,800 |
| 18 | 事務所内非常放送作動不良修繕 | 1,242,000 |
| 19 | プール監視室エアコン作動不能修繕 | 128,520 |
| 20 | プール更衣室スイッチリモコンリレー等修繕 | 84,240 |
| 21 | プール室内点検口開閉不能修繕 | 162,000 |
| 22 | バドミントン床上金具破損修繕 | 12,960 |
| 23 | プール天井修繕 | 114,480 |
| 24 | バレーボール用ネット交換修繕 | 59,400 |
| 25 | 給湯循環2次ポンプ（PHW－1）不具合修繕 | 131,760 |
| 26 | 会議室内ブラインド1箇所交換修繕 | 51,840 |
| | 合計 | 6,481,505 |