

中央管理点入出力一覧表

注) COS故障: 中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
(手元運転、トリップ故障の場合も発報)

記号	名 称	リモート盤	動力盤 制御盤等	取合 回路	操 作			表 示				計測入力			計量	備考
					設定	切換	停止	状態	COS 故障	トリップ 故障	警報	温度	湿度	圧力		
RA-1	冷温水ポンプ	RS-1-1														
PCH-1	冷温水ポンプ	"														
PCD-1	冷温水ポンプ	"														
GT-1	冷温水ポンプ	"														サモ発信
PH-1	プール更衣室 温水ポンプ	RS-1-1														
PH-2	床暖房	"														
PHW-1	給湯1次循環ポンプ	"														
PHW-2	" 2次	"														
PHW-3	プール温水1次ポンプ	"														
BH-1	ボイラー	RS-1-1														
	貯湯槽 温水	"														
	床暖房 (温水、床)	"														
	排水ポンプ	"														
	浮化槽 - 括弧内	"														
	25M 幼児プール遊楽装置制御盤	"														
	後水槽	"														
	消火水槽	"														
	消火給排水槽	RS-2-2														
AHU-101-1	空気調和機 ホール系統	RS-1-1														
AHU-101-2	"	"														
AHU-103	" アール更衣室	"														
AHU-201-1	" 第一体育室	"														
AHU-201-2	"	"														
AHU-201-4	"	"														
AHU-102-1	空気調和機 アール系統	RS-2-2														
AHU-102-2	"	"														
AHU-201-3	" 第一体育室	"														
AHU-201-5	"	"														
AHU-202	空気調和機 第二体育室系統	RS-2-1														
SF-101	送風機 (給気) 機械室	RS-1-1														
SF-102	" " 電気室	"														
SF-201	" " アール天井	RS-2-2														
EF-101	送風機 (排気) 機械室	RS-1-1														
EF-102	" " 電気室	"														
EF-103	" " 便所 (2) ショー	"														サモ発信
EF-104	" " 便所 (1)	"														
EF-106	" " 便所 (3)	"														
EF-201	" " 便所 (4)	RS-2-1														
EF-105	FLV 機械室 排気ファン	RS-1-1														サモ発信
SF-103	" " 給気ファン	"														
	ファンリール 会議室	(FCU-C)														
	" ショー室 (男)	(")														
	" " (女)	(")														
	" プール監視員室	(")														
	" 第3体育館室	(")														
	パネルヒータ 床暖房	(")														
	外気計測 (温度、露点温度)	RS-2-2														

記号	名 称	リモート盤	動力盤 制御盤等	取合 回路	操 作			表 示				計測入力			計量	備考
					設定	切換	停止	状態	COS 故障	トリップ 故障	警報	温度	湿度	圧力		
	高圧受電盤 VCB	RS-1-E														
	" DS	"														
	" 電圧	"														
	" 電流	"														
	" 電力	"														
	" 接地電力	"														
	" 電力計	"														
	コンデンサ 器 LBS	RS-1-E														
	" SC故障	"														
	低圧電灯 器 LBS - 括	RS-1-E														
	" 照明 - 括	"														
	" 低圧漏電	"														
	" 漏電流	"														
	" MCB - 括	"														
	プール (調整槽) 送水温度	RS-1-1														
	" (循環)	"														
	幼児プール (循環)	"														
	プール 温度計測	RS-1-1														
	幼児プール	"														
	プール 補給水量 計量	RS-1-1														電圧リミット
	火災	Swic 本体														

工事名	八王子市中央地域体育館・温水プール(仮称) 空気調和設備工事		八王子市建設部建築課		平成 3 年 3 月 日
図 名	中央管理点入出力一覧表		課 長	係 長	主 任
縮 尺	NO SCALE		係 員	係 員	図面番号 M-29
設計者	株式会社 東 畑 建 築 事 務 所		一級建築士	第 24815 号	氏 田