

令和6年度(2024年度)

維持管理状況に関する情報

施設名	館クリーンセンター
施設住所	館町2700番地

1.可燃ごみの焼却量

一般廃棄物(種類:可燃ごみ)			2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
ごみ焼却量	t	1号炉	0.00	2401.12	2011.99	1551.07	2292.42	50.02	2423.24	2354.48	966.84	598.54	2179.56	1965.56
	t	2号炉	1449.46	1315.45	2368.17	953.38	2431.84	2318.26	433.36	2346.70	2399.14	2202.98	282.34	2401.31
	t	計	1449.46	3716.57	4380.16	2504.45	4724.26	2368.28	2856.60	4701.18	3365.98	2801.52	2461.90	4366.87

2.焼却炉に常設の測定機器による測定結果

測定項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	測定を行った位置	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	800以上	1号炉	焼却炉内部	—	854	856	855	858	869	860	859	861	864	858	859
			2号炉		854	854	853	854	850	855	863	860	859	859	861	862
集塵機に流入する燃焼ガス温度	℃	概ね200以下	1号炉	集塵機入口	—	168	170	172	174	171	173	171	170	171	175	174
			2号炉		170	164	167	168	173	169	166	169	172	172	169	171
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	30以下※1	1号炉	煙突入口	—	15.1	17.6	11.2	11.2	11.5	24.0	13.1	12.0	12.8	13.0	13.6
			2号炉		9.9	13.0	15.4	10.7	11.8	17.9	13.4	15.1	19.4	12.7	8.2	8.3
排ガス中の硫酸酸化物濃度	ppm	10以下※1	1号炉		—	2.0	1.8	0.6	2.2	0.1	0.9	1.6	1.7	0.7	1.6	1.7
			2号炉		2.4	2.7	3.6	1.3	2.6	1.8	0.9	1.9	3.4	1.7	0.8	2.2
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm³	0.01以下※1	1号炉		—	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			2号炉		0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	15以下※1	1号炉		—	8.2	7.9	7.8	7.9	7.1	8.6	8.6	8.1	8.6	8.6	8.3
			2号炉		8.8	7.8	8.6	7.5	8.1	8.3	7.7	8.6	8.3	8.7	7.9	8.9
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉		—	44.9	43.4	41.0	40.6	39.6	41.7	43.4	42.6	42.3	43.7	42.4
			2号炉		44.0	43.7	44.3	41.8	39.7	41.3	42.1	41.0	42.6	41.7	40.5	42.9

(注記1)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんは、稼働日毎日除去しています。

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

3.計量証明事業者による分析結果(煙突採取口で採取した排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度)

分析項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	排ガスを採取した位置	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	
排ガス中のダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m³N	0.1以下※1	1号炉	煙突内部 (地上17.3m)	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	—	
			2号炉		—	0.013	—	—	—	—	—	—	0.011	—	—		
排ガス中の硫酸酸化物濃度	ppm	10以下※1	1号炉		—	<0.7	—	—	<0.7	—	<0.7	<0.7	—	—	0.6	<0.7	
			2号炉		—	<0.7	—	<0.7	—	<0.7	—	<0.7	—	<0.7	—	<0.7	
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm³	0.01以下※1	1号炉		—	0.0003	—	—	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	—	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004
			2号炉		—	<0.0004	—	0.0003	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	15以下※1	1号炉		—	10	—	—	7	—	4	7	—	—	8	8	8
			2号炉		—	3	—	5	—	6	—	11	—	9	—	6	6
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉		—	40	—	—	35	—	38	35	—	—	38	38	38
			2号炉		—	38	—	30	—	25	—	34	—	33	—	37	37
排ガス中の全水銀濃度	μg/m³N	30以下※2	1号炉		—	0.17	—	—	0.1	—	0.084	0.93	—	—	0.29	0.098	0.098
			2号炉		—	0.61	—	0.31	—	10	—	1.7	—	0.08	—	0.65	0.65
排ガスを採取した年月日				1号炉	—	5月28日	—	—	8月21日	—	10月11日	11月19日	—	—	2月19日	3月14日	
				2号炉	—	5月28日	—	7月2日	—	9月3日	—	11月19日	—	1月24日	—	3月14日	3月14日
ばい煙の測定結果を得られた年月日				1号炉	—	6月11日 6月13日(NOx)	—	—	9月3日 9月6日(NOx)	—	10月28日 10月31日(NOx)	12月3日 12月5日(NOx)	—	—	3月5日 3月11日(NOx)	3月28日 4月3日(NOx)	
				2号炉	—	6月11日 6月13日(NOx)	—	7月17日 7月22日(NOx)	—	9月18日 9月24日(NOx)	—	12月3日 12月5日(NOx)	—	2月6日 2月12日(NOx)	—	3月28日 4月3日(NOx)	3月28日 4月3日(NOx)
ダイオキシン類の測定結果を得られた年月日				1号炉	—	6月19日	—	—	—	—	—	—	—	—	3月13日	—	
				2号炉	—	6月19日	—	—	—	—	—	—	—	2月17日	—	—	—

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

※2:大気汚染防止法に基づく、基準値(酸素濃度12%換算値)

※最新のデータはクリーンセンター内で閲覧できます。