

令和7年度(2025年度)

維持管理状況に関する情報

施設名	館クリーンセンター
施設住所	館町2700番地

1.可燃ごみの焼却量

一般廃棄物(種類:可燃ごみ)			2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
ごみ焼却量	t	1号炉	0.00	2318.14	2345.36									
	t	2号炉	1422.63	450.29	2348.17									
	t	計	1422.63	2768.43	4693.53									

2.焼却炉に常設の測定機器による測定結果

測定項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	測定を行った位置	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	800以上	1号炉	焼却炉内部	—	860	862									
			2号炉		860	858	862									
集塵機に流入する燃焼ガス温度	℃	概ね200以下	1号炉	集塵機入口	—	171	172									
			2号炉		174	162	170									
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	30以下※1	1号炉	煙突入口	—	14.7	10.4									
			2号炉		9.8	9.9	15.9									
排ガス中の硫黄酸化物濃度	ppm	10以下※1	1号炉		—	2.3	2.4									
			2号炉		2.2	0.9	2.2									
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm³	0.01以下※1	1号炉		—	0.0000	0.0000									
			2号炉		0.0001	0.0000	0.0000									
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	15以下※1	1号炉		—	8.5	8.2									
			2号炉		8.3	7.9	8.0									
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉		—	43.3	42.2									
			2号炉		43.0	43.2	41.8									

(注記1)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんは、稼働日毎日除去しています。

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

3.計量証明事業者による分析結果(煙突採取口で採取した排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度)

分析項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	排ガスを採取した位置	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	
排ガス中のダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.1以下※1	1号炉	煙突内部 (地上17.3m)	—	0.0085	—										
			2号炉		—	—	0.015										
排ガス中の硫黄酸化物濃度	ppm	10以下※1	1号炉		—	<0.7	—										
			2号炉		—	—	<0.7										
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm ³	0.01以下※1	1号炉		—	<0.0005	—										
			2号炉		—	—	0.0005										
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	15以下※1	1号炉		—	6	—										
			2号炉		—	—	6										
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉		—	28	—										
			2号炉		—	—	31										
排ガス中の全水銀濃度	μg/m ³ N	30以下※2	1号炉		—	0.27	—										
			2号炉		—	—	0.1										
排ガスを採取した年月日			1号炉	—	5月20日	—											
			2号炉	—	—	6月24日											
ばい煙の測定結果を得られた年月日			1号炉	—	6月3日 6月9日(NOx)	—											
			2号炉	—	—	7月9日 7月10日(NOx)											
ダイオキシン類の測定結果を得られた年月日			1号炉	—	6月10日	—											
			2号炉	—	—	7月11日											

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

※2:大気汚染防止法に基づく、基準値(酸素濃度12%換算値)

※最新のデータはクリーンセンター内で閲覧できます。