

令和7年度(2025年度)  
維持管理状況に関する情報

施設名	戸吹清掃工場
施設住所	戸吹町1916

1.可燃ごみの焼却量

一般廃棄物(種類:可燃ごみ)		2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	
ごみ焼却量	t	1号炉	1070.92	2718.03	73.03	2836.12	60.35	0	2179.41	2719.27	2755.90	2700.20	2455.13	2010.36
	t	2号炉	2712.97	2795.60	932.75	2821.24	2855.24	2844.57	2893.67	428.61	0	457.06	2449.20	1039.71
	t	3号炉												
	t	計	3783.89	5513.63	1005.78	5657.36	2915.59	2844.57	5073.08	3147.88	2755.90	3157.26	4904.33	3050.07

2.焼却炉に常設の測定機器による測定結果

測定項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	測定を行った位置	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	800以上	1号炉 2号炉 3号炉	焼却炉出口	902	912	-	894	-	-	898	912	914	921	913	906
					925	927	924	904	915	917	920	911	-	913	925	922
集塵機に流入する燃焼ガス温度	℃	概ね200	1号炉 2号炉 3号炉	集塵機入口	207	207	-	207	-	-	207	207	207	207	207	207
					207	207	207	207	207	207	207	-	206	207	207	
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	50以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	6	6	-	8	-	-	7	5	7	8	7	6
					7	8	6	7	7	6	8	8	-	5	3	3
排ガス中の硫黄酸化物濃度	ppm	20以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	1	1	-	1	-	-	0	1	1	1	1	1
					2	2	3	1	2	2	1	1	-	2	2	1
排ガス中のばいじん濃度	mg/Nm <sup>3</sup>	20以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	25以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	5	3	-	7	-	-	5	6	6	8	9	9
					12	12	6	2	5	4	4	4	-	7	6	5
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	33	31	-	21	-	-	28	27	23	22	24	23
					32	32	33	31	31	32	32	32	-	31	32	32

(注記1)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんは、稼働日毎日除去しています。

(注記2)値は平均値となります。

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

3.計量証明事業者による分析結果(煙突採取口で採取した排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度)

分析項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	排ガスを採取した位置	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1以下※2	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	-	0.000074	-	-	-	-	0.00082	-	-	-	-	-
					0.0062	-	-	-	-	0.033	-	-	-	-		
排ガス中の硫黄酸化物濃度	ppm	20以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	-	4.1	-	<0.5	<0.5	-	0.6	-	0.8	-	1.5	-
					2.7	1.4	-	0.5	-	0.9	1.3	-	-	2.1	-	
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm <sup>3</sup>	20以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-
					<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	25以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	-	7.6	-	4	1.4	-	6.6	-	6.7	-	14	-
					7.9	7.7	-	4.3	-	8.5	9.8	-	-	7	-	
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	-	28	-	19	21	-	24	-	22	-	26	-
					20	26	-	21	-	40	30	-	-	23	-	
排ガス中の全水銀濃度	μg/m <sup>3</sup> N	50以下※3	1号炉 2号炉 3号炉	煙突地上 33.6m 煙 突中段	-	1.2	-	0.73	-	-	1.4	-	-	-	1.2	-
					1.5	-	-	0.96	-	-	0.76	-	-	-	0.89	-
排ガスを採取した年月日	1号炉				-	令和7年5月16日	-	令和7年7月17日	令和7年8月1日	-	令和7年10月23日	-	令和7年12月19日	-	令和8年2月6日	-
	2号炉				令和7年4月3日	令和7年5月23日	-	令和7年7月25日	-	令和7年9月12日	令和7年10月24日	-	-	-	令和8年2月27日	-
	3号炉															
ばい煙の測定結果が得られた年月日	1号炉				-	令和7年6月12日	-	令和7年8月18日	令和7年8月30日	-	令和7年11月22日	-	令和8年1月10日	-	令和8年3月5日	-
	2号炉				令和7年4月30日	令和7年6月13日	-	令和7年8月22日	-	令和7年10月8日	令和7年11月22日	-	-	-	令和8年3月18日	-
	3号炉															
ダイオキシン類の測定結果が得られた年月日	1号炉				-	令和7年6月16日	-	-	-	-	令和8年1月15日	-	-	-	-	-
	2号炉				令和7年5月19日	-	-	-	-	-	令和8年1月15日	-	-	-	-	-
	3号炉															

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

※2:ダイオキシン類特別措置法の基づく基準値

※3:大気汚染防止法に基づく、基準値(酸素濃度12%換算値)

※最新のデータはクリーンセンター内で閲覧できます。