

令和7年度(2025年度)
維持管理状況に関する情報

施設名	戸吹清掃工場
施設住所	戸吹町1916

1.可燃ごみの焼却量

一般廃棄物(種類:可燃ごみ)			2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
ごみ焼却量	t	1号炉	1070.92	2718.03	73.03									
	t	2号炉	2712.97	2795.60	932.75									
	t	3号炉												
	t	計	3783.89	5513.63	1005.78									

2.焼却炉に常設の測定機器による測定結果

測定項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	測定を行った位置	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	800以上	1号炉	焼却炉出口	902	912	-									
			2号炉		925	927	924									
			3号炉													
集塵機に流入する燃焼ガス温度	℃	概ね200	1号炉	集塵機入口	207	207	-									
			2号炉		207	207	207									
			3号炉													
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	50以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	6	6	-									
			2号炉		7	8	6									
			3号炉													
排ガス中の硫黄酸化物濃度	ppm	20以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	1	1	-									
			2号炉		2	2	3									
			3号炉													
排ガス中のばいじん濃度	mg/Nm³	20以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	0	0	-									
			2号炉		0	0	0									
			3号炉													
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	25以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	5	3	-									
			2号炉		12	12	6									
			3号炉													
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	33	31	-									
			2号炉		32	32	33									
			3号炉													

(注記1)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんは、稼働日毎日除去しています。

(注記2)値は平均値となります。

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

3.計量証明事業者による分析結果(煙突採取口で採取した排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度)

分析項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	排ガスを採取した位置	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	1以下※2	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	-	0.000074	-									
			2号炉		0.0062	-	-									
			3号炉													
排ガス中の硫黄酸化物濃度	ppm	20以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	-	4.1	-									
			2号炉		2.7	1.4	-									
			3号炉													
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm³	20以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	-	<0.001	-									
			2号炉		<0.001	<0.001	-									
			3号炉													
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	25以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	-	7.6	-									
			2号炉		7.9	7.7	-									
			3号炉													
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	-	28	-									
			2号炉		20	26	-									
			3号炉													
排ガス中の全水銀濃度	μg/m³N	50以下※3	1号炉	煙突地上 33.6m 煙突中段	-	1.2	-									
			2号炉		1.5	-	-									
			3号炉													
排ガスを採取した年月日			1号炉		-	令和7年5月16日	-									
			2号炉		令和7年4月3日	令和7年5月23日	-									
			3号炉													
ばい煙の測定結果を得られた年月日			1号炉		-	令和7年6月12日	-									
			2号炉		令和7年4月30日	令和7年6月13日	-									
			3号炉													
ダイオキシン類の測定結果を得られた年月日			1号炉		-	令和7年6月16日	-									
			2号炉		令和7年5月19日	-	-									
			3号炉													

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

※2:ダイオキシン類特別措置法の基づく基準値

※3:大気汚染防止法に基づく、基準値(酸素濃度12%換算値)

※最新のデータはクリーンセンター内で閲覧できます。